

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, тел.: 28-86-00, факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «а», тел./факс 32-45-97 (код 834-2), E-mail: ondsaransk@inbox.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 24/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №101»

Адрес места нахождения: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, 4

Заведующей МДОУ «Детский сад №101» Парамоновой Татьяне Федоровне

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия – главного государственного инспектора г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича №24 от 28.01.2019г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 06 февраля 2019 по 05 марта 2019, а именно:

«06» февраля 2019г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«18» февраля 2019г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«21» февраля 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«05» марта 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена плановая проверка Кириным Дмитрием Александровичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственным инспектором г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №101» в ходе которой, проведено обследование объекта защиты (территории, зданий и помещений) на предмет его соответствия требованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, 4, в результате которого выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МДОУ «Детский сад №101» - Парамонова Татьяна Федоровна;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнено

			e)
1.	В коридорах, проходах и на лестничных клетках являющихся эвакуационными путями не предусмотрено аварийное освещение, предназначенное для безопасной эвакуации людей из помещений здания детского сада при аварийном отключении электроэнергии	п.33, 43 ППР в РФ ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ч.9 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.3.1 СП 1.13130.2009 п.7.72, п.7.74 СНиП 23-05-95*	01.09.2019

*Примечание к таблице:

- а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены;
1. ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;
2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. СП 1.13130.2009 – Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
4. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия –
государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору
Кирич Дмитрий Александрович



М.Л.П. <*>

"05" марта 2019г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующая МДОУ «Детский сад №101» Парамонова Т.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

"05" марта 2019г.

Копия предписания направлена почтой

(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия**

(наименование территориального органа МЧС России)
430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, тел.: 28-86-00, факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)
430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «а», тел./факс 32-45-97 (код 834-2), E-mail: ondsaransk@inbox.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 25/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №101»

Место регистрации: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, 4

Место нахождения: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 7А

Заведующей МДОУ «Детский сад №101» Парамоновой Татьяне Федоровне

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия – главного государственного инспектора г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича №24 от 28.01.2019г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 06 февраля 2019 по 05 марта 2019, а именно:

«06» февраля 2019г. с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 1 час

«18» февраля 2019г. с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 3 часа

«22» февраля 2019г. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

«05» марта 2019г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 час

проведена плановая проверка Кириным Дмитрием Александровичем – старшим инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственным инспектором г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №101» в ходе которой, проведено обследование объекта защиты (территории, зданий и помещений) на предмет его соответствия требованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 7А, в результате которого выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МДОУ «Детский сад №101» - Парамонова Татьяна Федоровна;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся
-------	--	--	--	--

			ти	только выполнено)
1.	В коридорах, проходах и на лестничных клетках являющихся эвакуационными путями не предусмотрено аварийное освещение, предназначенное для безопасной эвакуации людей из помещений здания детского сада при аварийном отключении электроэнергии	п.33, 43 ППР в РФ ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ч.9 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.3.1 СП 1.13130.2009 п.7.72, п.7.74 СНИП 23-05-95*	01.09.2019	
2.	Наружная открытая пожарная лестница, расположенная у наружной восточной стены здания и предназначенная для эвакуации людей из помещений второго этажа здания детского сада не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (ширина марша лестницы менее ширины эвакуационного выхода на неё, высота ограждения 1,0м, ширина ступени лестницы менее 0,25м. (ф.0,21м)). Протокол испытания ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РМ от 22.02.2019 №021-НПЛ-19	п.24 ППР в РФ ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ст.39 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009 п.4.4.1, п.4.4.2 СП 1.13130.2009	01.09.2019	
3.	Наружная открытая пожарная лестница, расположенная у наружной западной стены здания и предназначенная для эвакуации людей из помещений второго этажа здания детского сада не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (ширина марша лестницы менее ширины эвакуационного выхода на неё, высота ограждения 0,99м., ширина ступени лестницы менее 0,25м. (ф.0,21м)). Протокол испытания ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РМ от 22.02.2019 №013-НПЛ-19	п.24 ППР в РФ ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ст.39 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009 п.4.4.1, п.4.4.2 СП 1.13130.2009	01.09.2019	
4.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада (проезд со всех сторон к зданию ограничен из-за деревьев)	ч.3, ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.8.1 СП 4.13130.2013	01.09.2019	

***Примечание к таблице:**

- а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены;
1. ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;
2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. СП 1.13130.2009 – Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
4. СНИП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение;
5. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
6. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия –
государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору
Кири́н Дми́трий Алекса́ндрович



"05" марта 2019г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

Заведующая МДОУ «Детский сад №101» Парамонова Т.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

"05" марта 2019г.

Копия предписания направлена почтой _____

(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)